



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. В. Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, тел./факс (0412) 43-18-09
E-mail: olc-zhitomir@ukr.net Код СДРПОУ 38499986

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. генерального директора
ДУ «Житомирський обласний центр контролю
та профілактики хвороб МОЗ України»
.....І.М. Киричук

ПАСПОРТ № 242-251

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний протягом року з дня видачі)

Виданий: ТОВ «Лезниківський кар'єр», Україна, Житомирська область, Житомирський район,
с. Червоногранітне, вул. Гранітна, буд. 1.

Виданий: ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Дата видачі: 28 серпня 2024р.

Метод виміру: Гамма – спектрометричний. МВВ «Удельная (объёмная) активность гамма-излучающих радионуклидов в счётных образцах объектов технологических и природных сред. Методика выполнения измерений с использованием сцинтилляционных спектрометров энергий гамма-излучения с программным обеспечением AkWin», 2011р., «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».

Тип приладу: Гамма – спектрометр СЕГ – 001 «АКП – С» № 2382.

Проведення держпівірки: Сертифікат калібрування від 05.08.2024 року, номер UA 01 № 1963, виданий
ННЦ «Інститут метрології».

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	²²⁶ Ra, Бк/кг	²³² Th, Бк/кг	⁴⁰ K, Бк/кг	A(еф), Бк/кг	Клас застосуван ня
1	Продукція з граніту (камінь бутовий великогабаритний, камінь бутовий, граніт необроблений або начорно оброблений, блоки гранітні, брушчатка в асортименті, бордюри з природного каменю, плити та вироби із природного каменю, щебінь) Лезниківського родовища Житомирського району Житомирської області	43,2	95,0	1040	256 ± 19,0	I (перший)
2	- « -	45,7	89,1	999	247 ± 18,5	I (перший)
3	- « -	57,4	108	1090	291 ± 20,9	I (перший)
4	- « -	55,3	75,0	1010	239 ± 18,0	I (перший)
5	- « -	53,3	93,3	1060	265 ± 19,0	I (перший)
6	- « -	56,8	76,5	1040	245 ± 17,8	I (перший)
7	- « -	60,6	70,1	1030	240 ± 18,0	I (перший)
8	- « -	58,3	67,4	991	231 ± 17,0	I (перший)
9	- « -	59,1	68,3	1000	234 ± 17,0	I (перший)
10	- « -	59,8	69,2	1020	237 ± 17,8	I (перший)
	Середнє				249 ± 18,3	I (перший)

Класифікація за класами застосування

1 клас (A/еф/≤370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (A/еф/≤740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складас менше 1770 год/рік.

3 клас (A/еф/≤1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0142

видано 20.11.2023р. ТОВ «Тестметрстандарт».

Звіт за результатами міжлабораторних порівнянь досліджень зразків продукції на вміст радіонуклідів №8 від
08.12.2023р. виданий ДУ «Київський МЦКПХ МОЗ».

Лаборант ЛЕМП та інших ФФ
Зав. лабораторії ЕМП та інших ФФ

О.В. Соловійова
А.І. Жеревчук